



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности по г.Арзамас и Арзамасскому району
607220, г. Арзамас ул. Железнодорожный порядок, 6А тел. 4-43-28, факс 4-61-88 (код - 247),

Предписание № 305/305/1-46

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

« 29 » августа 2014 г.

Законному представителю юридического лица Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Арзамас Арзамасского района по пожарному надзору Плакунова Н.В. № 305 от « 29 » августа 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г., № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г., Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре».

проведена внеплановая проверка

Государственным инспектором г.Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору,

Начальником отделения ОНД Кожевниковым С.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заместителем директора по безопасности Козловым А.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», № 28-ФЗ от 12.02.1998г. «О гражданской обороне» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка о выполнении (указываются только выполненные)
1	2	3	4	5
	в области пожарной безопасности г.Арзамас, ул.Карла Маркса, д.36			

Ведущий инспектор Советов С.Н.



1.	Провода и кабели соединительных линий СОУЭ в здании проложить в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых выполняется требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания	ст.4,54,82,84 ФЗ-123 от 22.07.2008г., НПБ 104-03 п.3.9., ППР от 25.04.2012 г. № 390. п.61.	01.08.2015г.	
2.	В помещении контрольно-пропускного пункта при смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления системы автоматической пожарной сигнализации расстояние между ними выполнить не менее 50 мм.	ст.4,87 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.12.51 НПБ 88-2001	01.08.2015г.	
3.	В здании пожарные шкафы выполнить из негорючих материалов, установить элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	п.57 ППР в РФ	01.08.2015г.	
4.	В здании эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установить на высоте не менее 2 м.	ст.4,84 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.3.11 НПБ 104-03	01.08.2015г.	
5.	В центральном здании лестничные марши выполнить с пределом огнестойкости не менее R45.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.5.19, табл.4 СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.	
6.	В лестничных клетках центрального здания батареи отопления установить на высоте не менее 2,2 метра от поверхности проступей и площадок лестниц.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.6.32* СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.	
7.	В здании все двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров оборудовать приспособлениями для самозакрывания с уплотнениями в притворах.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.6.18* СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.	
8.	В коридоре исторического факультета и части лестничной клетки (2 этаж) на путях эвакуации для отделки стен использовать отделочные материалы с показателями пожарной опасности не более, чем указано в СНиП 21-01-97*	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.6.25* СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.	
9.	На 1 этаже здания трубопровод системы внутреннего противопожарного водопровода выполнить из негорючего материала.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п. 10.1* СНиП 2.04.01-85*	01.08.2015г.	
10.	У эвакуационного выхода из цокольного этажа на перетате высот пола менее 45 см. выполнить пандус с уклоном не более 1:6.	ст.4,53 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; СП 1.13130.2009 п.4.3.4; п.6.28* СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.	

11.	У эвакуационного выхода из цокольного этажа на путях эвакуации для отделки потолка использовать отделочные материалы с показателями пожарной опасности не более, чем указано в СНиП 21-01-97*	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.6.25* СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.	
12.	На 1 этаже здания (коридор естественно-географического факультета перед эвакуационным выходом) смонтировать систему автоматической пожарной сигнализации.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; табл.3 НПБ 110-03	01.08.2015г.	
13.	В коридоре естественно-географического факультета размещение дымовых пожарных извещателей выполнить в соответствии с нормативными документами (расстояние между датчиками не более 9 метров, расстояние от датчиков до стен не более 4,5 метров).	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.12.28, табл.5 НПБ 88-2001	01.08.2015г.	
14.	У эвакуационного выхода из коридора естественно-географического факультета установить ручной пожарный извещатель.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.12.41, прил.13 НПБ 88-2001	01.08.2015г.	
15.	В месте сообщения подвального и 1 этажа здания выполнить тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.7.23 СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.	
16.	В подвале помещение книгохранилища оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; табл.3 НПБ 110-03	01.08.2015г.	
17.	Дверь помещения книгохранилища в подвале здания выполнить в противопожарном исполнении с требуемым пределом огнестойкости (EI-30).	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.5.14* СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.	
18.	В помещении книгохранилища не допускать хранение сгораемых материалов ближе 0,5 м. от электрических светильников.	п.343 ППР в РФ	01.08.2015г.	
19.	В подвальном этаже выполнить не менее 2 окон для дымоудаления размером не менее 0,75X1,2 м.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.6.10 СНиП 31-06-2009	01.08.2015г.	
20.	В помещении книгохранилища не допускать эксплуатацию электропроводки с видимыми нарушениями изоляции.	п.42а ППР в РФ	01.08.2015г.	
21.	В коридоре 2 этажа исторического факультета пространство за подвесным потолком защитить системой автоматической пожарной сигнализации.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.12.20 НПБ 88-2001	01.08.2015г.	

22.	В коридоре 3 этажа кафедры литературы пространство за подвесным потолком защитить системой автоматической пожарной сигнализации.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.12.20 НПБ 88-2001	01.08.2015г.
23.	Помещение в профкоме для хранения студийной аппаратуры оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; табл.3 НПБ 110-03	01.08.2015г.
24.	В актовом зале здания провести обработку сценического оформления огнезащитным составом с составлением акта.	п.108 ППР в РФ	01.08.2015г.
25.	В коридоре 1 этажа физико-математического факультета на путях эвакуации для отделки стен использовать отделочные материалы с показателями пожарной опасности не более, чем указано в СНиП 21-01-97*	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.6.25* СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.
26.	В коридорах цокольного этажа, 1 этажа, 2 этажа, 3 этажа физико-математического факультета размещение дымовых пожарных извещателей выполнить в соответствии с нормативными документами (расстояние между датчиками не более 9 метров, расстояние от датчиков до стен не более 4,5 метров).	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.12.28, табл.5 НПБ 88-2001	01.08.2015г.
27.	В лестничных клетках здания физико-математического факультета выполнить аварийное эвакуационное освещение.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.7.62 СНиП 23.05-95	01.08.2015г.
28.	На системе внутреннего противопожарного водоснабжения у водомерного устройства установить задвижку с электроприводом.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п. 11.7 СНиП 2.04.01-85	01.08.2015г.
29.	В коридорах здания при отсутствии оконных проемов выполнить систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.8.2 СНиП 41-01-2003	01.08.2015г.
30.	В здании комбината питания входную дверь электрошитовой выполнить в противопожарном исполнении с требуемым пределом огнестойкости (EI-30).	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.5.14* СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.

31.	В здании комбината питания в помещении электрощитовой в местах пересечения противопожарных стен и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры заделать строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.	п. 22 ППР в РФ	01.08.2015г.	
32.	В лестничной клетке комбината питания выполнить аварийное эвакуационное освещение.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.7.62 СНиП 23.05-95	01.08.2015г.	
33.	В коридоре малого зала комбината питания на путях эвакуации для отделки стен использовать отделочные материалы с показателями пожарной опасности не более, чем указано в СНиП 21-01-97*	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.6.25* СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.	
34.	В комбинате питания вход в подвальное помещение отделить противопожарной перегородкой 1 типа от общей лестничной клетки.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.6.9* СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.	
35.	Лестничную клетку на уровне 2-го и 3-го этажа в центральном корпусе отделить от общих коридоров противопожарными перегородками с дверями.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.6.34* СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.	
36.	Ограждение по периметру кровли здания выполнить в соответствии ГОСТ 25772.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.8.11* СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.	
37.	В лестничной клетке между 1-м и цокольным этажом здания физико-математического факультета демонтировать силовое электрооборудование и силовой электрокабель.	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.6.32* СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.	
г.Арзамас, пр.Ленина, д.101				
38.	В здании пожарные шкафы выполнить из горючих материалов, установить элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	п.57 ППР в РФ	01.08.2015г.	
39.	В помещении за эвакуационным выходом из помещения музея на путях эвакуации для отделки потолка использовать отделочные материалы с показателями пожарной опасности не более, чем указано в СНиП 21-01-97*	ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п.6.25* СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.	

40.	В актовом зале здания провести обработку сценического оформления огнезащитным составом.	п.108 ППР в РФ	01.08.2015г.	
41.	В помещении тамбура перед читальным залом, коридора 2 этажа (правовой отдел) на путях эвакуации для отделки стен использовать отделочные материалы с показателями пожарной опасности не более, чем указано в СНиП 21-01-97*	ст.4 Ф3-123 от 22.07.2008г.; п.6.25* СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.	
42.	В коридорах 1 этажа, 3 этажа здания размещение дымовых пожарных извещателей выполнить в соответствии с нормативными документами (расстояние между датчиками не более 9 метров, расстояние от датчиков до стен не более 4,5 метров).	ст.4 Ф3-123 от 22.07.2008г.; п.12.28, табл.5 НПБ 88-2001	01.08.2015г.	
43.	В помещении спортивного зала пожарный кран укомплектовать пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем.	п.57 ППР в РФ	01.08.2015г.	
44.	На системе внутреннего противопожарного водоснабжения у водомерного устройства установить задвижку с электроприводом.	ст.4 Ф3-123 от 22.07.2008г.; п. 11.7 СНиП 2.04.01-85	01.08.2015г.	
45.	В здании столовой входную дверь венткамеры выполнить в противопожарном исполнении с требуемым пределом огнестойкости (EI-30).	ст.4 Ф3-123 от 22.07.2008г.; п.5.14* СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.	
46.	В лестничной клетке здания столовой на путях эвакуации для отделки стен использовать отделочные материалы с показателями пожарной опасности не более, чем указано в СНиП 21-01-97*	ст.4 Ф3-123 от 22.07.2008г.; п.6.25* СНиП 21-01-97*	01.08.2015г.	
в области защиты населения и территорий от ЧС				
1.				
в области гражданской обороны				
2.				

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор г.Арзамас
и Арзамасского района по пожарному надзору Кожевников С.А.**
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

М.Л.П.

« 29 » августа 2014 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 29 » августа 2014 г.

Директор Аф ННГУ им.Н.И. Лобачевского Малышев А.И.
(должность, фамилия, инициалы)